

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия)
677009 г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2 тел./факс 22-38-04 E-mail:mchs@pub.ysn.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Горному району
678030 с. Бердигестях ул. Парфенова 50 тел./факс 4-28-30 E-mail:mchs.gorny.gpn@mail.ru

Предписание №13/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Центр дополнительного образования имени Людмилы Егоровны Лукиной»
муниципального района "Горный улус" Республики Саха (Якутия),

директору Колесовой Александре Михайловне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по Горному району капитана внутренней службы Федоровой Н. К. от 12.04.2018 года №13, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "18" апреля 2018г. проведена плановая проверка главным государственным инспектором Горного района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Федоровой Н. К. по адресу: Горный район с. Бердигестях ул. Октябрьская, 12

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Колесова Александра Михайловна, директор.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1	На объекте инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	п. 2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (далее- ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.);	01.07.2018г.	
2	Соединения жил проводов на вводе выполнено методом «холодной скрутки»	(п.п. «А» п.42 ППР РФ);	01.07.2018г.	
3	В противопожарном расстоянии установлены временные строения	(п. 74 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 года).	01.07.2018г.	
4	На объекте с массовым пребыванием людей не организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	(п. 12 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.).	01.07.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Горного района по пожарному надзору

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



/Федорова Н.К./

Предписание для исполнения получил:

Директор

(должность, фамилия инициалы)

(подпись)

Колесова Александра Михайловна

« 10 » 04 2018 г.