

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Паспорт

готовности объектов к отопительному сезону

от «22» нояб 2019 г.

Мы нижеподписавшиеся Дачный участок "Коммунальщики"  
и МБУ ДО "Центр дополнительного образования"  
м.п. Л.Е. Луккиной

Результаты испытания и осмотра следующие:

При подготовке системы отопления выполнены следующие работы: \_\_\_\_\_

- Промывка систем (промыта до светлой воды и заполнена теплофикационной водой);
- По утеплению здания (входные двери отремонтированы, оконные переплеты и остекление исправны);
- По изоляции (трубопроводы, подходящие к объекту, согласно акта раздела границ изолированы);
- По приборам (поверхность нагрева отопительных приборов в помещении восстановлена в соответствии технической документации)
- По запорной арматуре (установлена технически исправная запорная и регулировочная арматура на воде в здании, стоякам, воздушников и каждого нагревательного прибора);

Представлены следующие документы:

- Акт сверки задолженности абонента;
- Акт промывки здания (с представителем от теплоснабжающей организации);
- Приказ об ответственности за отопление объекта.

Представитель теплоснабжающей организации

Жагальские участки "КТС" Маслов А.В. Нововишине

Представитель абонента

Директор МБУ ДО "Центр дополнительного образования" Л.Е. Луккиной Маслов А.М. Колесова

